

Nachweis Wärmedurchgangskoeffizient



Prüfbericht
Nr. 13-001890-PR01
(PB-K20-06-de-01)

Auftraggeber **profine GmbH**
International Profile Group
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf
Deutschland

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A1:2010

EN 12412-2:2003-07

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Produkt **Kunststoffprofil, Profilkombination: Flügelrahmen –
Blendrahmen**

Bezeichnung


KÖMMERLING 76 MD

Leistungsrelevante
Produktdetails

Material **Kunststoff – PVC hart**; Ansichtsbreite B in mm **116**;
Blendrahmen; Profilquerschnitt, Breite in mm **74**; Profilquer-
schnitt, Dicke in mm **76**; **Aussteifung**; Material **Metall - Stahl**
verzinkt; Flügelrahmen; Profilquerschnitt, Breite in mm **78**;
Profilquerschnitt, Dicke in mm **76**; **Aussteifung**; Material **Metall**
- Stahl verzinkt; Ersatzpaneel; Dicke in mm **48**; Einstand in
mm **18**

Besonderheiten --

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen zusammenfassenden ITT-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Ergebnis

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs-/qualitätsbestimmende Eigenschaften des Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten und Anlage (1 Seite).

ift Rosenheim
14.08.2013

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauphysik

Sebastian Unterholzner, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Wärme & Klima



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peicht
Prof. Ulrich Sieberath
Dr. Martin H. Spitzner

Theodor-Gießl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 8757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
DAF-ZE-2288-00
DGA-IS-4285-00

